

Koszalin, dnia 04.09.2008 r.

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 14127-K067-Ws01/2008

PISANO WIELYNEŁO
data 2008-09-09
nr 66/1008
Podpis Adamonia

**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Kochanowskiego 19
78-200 Białogard**

WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 11 pkt 8, ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 25.08; 01.09.2008

wnoszę o:

1. Przechowywanie programów szkolenia wstępnego i okresowego bhp dla stanowisk bibliotekarza, muzealnika, konserwatora.

Podstawa prawna:

- § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).
2. Zamieszczanie w skierowaniach na badania lekarskie profilaktyczne, informacji dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków niebezpiecznych i uciążliwych w tym związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne.

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451).
3. Prowadzenie kart ewidencji wydanych pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Podstawa prawna:

- § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 125, poz. 869).

4. Sporządzenie i udostępnienie pracownikom do stałego korzystania instrukcji bhp dotyczącej postępowania z materiałami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Podstawa prawna:

- § 41 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

5. Uzyskanie aktualnych decyzji dozoru technicznego dopuszczających do eksploatacji 2 kotły wodne opalane gazem.

Podstawa prawna:

- § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330),
- § 1c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. Nr 28, poz. 240).

6. Rejestrowanie kontroli sprawności czujnika gazu znajdującego się w kotłowni.

Podstawa prawna:

- § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

7. Udostępnienie pracownikom instrukcji udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych.

Podstawa prawna:

- § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

UZASADNIENIE

- Ad 1. Brak było programów szkolenia wstępnego i okresowego bhp dla stanowisk bibliotekarza, muzealnika, konserwatora.
- Ad 2. Nie zamieszczano w skierowaniach na badania lekarskie profilaktyczne, informacji dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków niebezpiecznych i uciążliwych w tym związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne.
- Ad 3. Nie prowadzono kart ewidencji wydanych pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
- Ad 4. Nie udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcji bhp dotyczącej postępowania z materiałami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
- Ad 5. Brak było aktualnych decyzji dozoru technicznego dopuszczających do eksploatacji 2 kotły wodne opalane gazem.

Ad 6. Nie rejestrowano kontroli sprawności czujnika gazu znajdującego się w kotłowni.

Ad 7. Nie udostępniono pracownikom instrukcji udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych.

Sytuacja ta wymaga poprawy i dostosowania prowadzonej działalności do przedmiotowych przepisów prawa pracy.

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania realizacji wniosków pokontrolnych.

[KB]

.....
STARSZY INSPEKTOR PRACY
(podpis i pieczęć inspektora pracy)
inż. Kazimierz Babiarz

Koszalin, dnia 03.09.2008 r.

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 14127-K067-Nk01/2008

PISMO WPŁYNEŁO
dnia 2008-09-09
nr 607/2008
Podpis Adamowicz

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Kochanowskiego 19
78-200 Białogard

NAKAZ

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 25.08; 01.09.2008

nakazuję:

1. Ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na stanowisku konserwatora i sprzątaczkii.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

2. Poinformować pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwatora i sprzątaczkii o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Termin wykonania: 31.10.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

3. Ustalić zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art.237⁸ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

4. Ustalić zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 237⁸ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 8 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

5. Zapewnić pracownikom pomieszczenie do higienicznego spożywania posiłków.

Termin wykonania: 31.10.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 3 ust. 2 zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

6. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych obiektu Biblioteki ul. Kochanowskiego 19, przed dotykiem bezpośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

7. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznej obiektu Biblioteki ul. Kochanowskiego 19, przed dotykiem pośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

8. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych pomieszczeń Filii nr 1 ul. Chopina 29, przed dotykiem bezpośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

9. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznej pomieszczeń Filii nr 1 ul. Chopina 29, przed dotykiem pośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

10. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych pomieszczeń Filii nr 2 ul. Komara 25, przed dotykiem bezpośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

11. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznej pomieszczeń Filii nr 2 ul. Komara 25, przed dotykiem pośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),

- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

12. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych pomieszczeń Izby Tradycji Regionalnej PI. Wolności 4-5, przed dotykiem bezpośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

13. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznej pomieszczeń Izby Tradycji Regionalnej PI. Wolności 4-5, przed dotykiem pośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

14. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych pomieszczeń Galerii ul. Grottgera 4, przed dotykiem bezpośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

15. Zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznej pomieszczeń Galerii ul. Grottgera 4, przed dotykiem pośrednim, potwierdzoną aktualnymi pomiarami.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 10 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330) w związku z pkt. F1 załącznika F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze”.

16. Ustalić zasady przeprowadzania i dokumentowania systematycznych kontroli stanu bhp w zakładzie.

Termin wykonania: 30.09.2008

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672),
- § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy Szczecinie, adres: 71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7.

Odwołanie wosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

[KB]

STARSZY INSPEKTOR PRACY

 (podpis i pieczęć inspektora pracy)
Inż. Kazimierz Babiarz