

Białogard, dnia 25.11.2022 r.

OR.0133.01.2022.AN

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Modernizacja Filii nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie".**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: " Modernizacja Filii nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w Białogardzie".

**Pytanie 1 :**

W przedmiarach zamawiający wyszczególnił wybudowanie przyłącza wodociągowego oraz hydrantu zewnętrznego na istniejącej sieci wodociągowej DN200 (poz. 142 w przedmiarach) , w dokumentacji przetargowej brak projektu na wykonanie takiego przyłącza czy jest on objęty zakresem zamówienia, jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Przyłącze wodociągowe wraz z hydrantem zewnętrznym poza zakresem Wykonawcy.

**Pytanie 2 :**

Proszę o potwierdzenie sposobu izolacji stropodachu.

**Odpowiedź na pytanie 2 :**

Izolacje stropodachu od spodu zgodnie z załączonym rys. - przekrój ozn. S4.

Od góry należy wykonać na istn. pokryciu papowym natrysk z polimocznika (min. 2 warstwy po 2mm grubości każda) wraz z izolacją ogniomurów.

DYREKTOR  
*Anna Nowak*  
mgr Anna Nowak