



Zestawienie pomieszczeń		Ilość powietrza	
Nr	Pomieszczenie	Nawiew	Wywiew
1-01	Wymiennikownia	-	graw.
1-02	Pracownia komputerowa	180 m <sup>3</sup> /h	-
1-03	Czytelnia dla dzieci	320 m <sup>3</sup> /h	-
1-04	Toaleta-komunikacja	-	-
1-05	Toaleta	-	50 m <sup>3</sup> /h
1-06	Wiatrołap	-	20 m <sup>3</sup> /h
1-07	Komunikacja ze strefą obsługi	-	855 m <sup>3</sup> /h
1-08	Wypożyczalnia dla dorosłych	100 m <sup>3</sup> /h	285 m <sup>3</sup> /h
1-09	Strefa seniora	320 m <sup>3</sup> /h	-
1-10	Czytelnia dla dorosłych	320 m <sup>3</sup> /h	-
1-11	Pomieszczenie socjalne	20 m <sup>3</sup> /h	-
1-12	Toaleta-komunikacja	-	-
1-13	Toaleta dla pracowników	-	50 m <sup>3</sup> /h

Lącznie: 1260 m<sup>3</sup>/h 1260 m<sup>3</sup>/h

- UWAGA:
1. Wszystkie "przejścia" kanałów przez istniejące przegrody budowlane wykonywać pod nadzorem kierownika budowy oraz w porozumieniu z projektantem branży konstrukcyjnej;
  2. Przy prowadzeniu kanałów wentylacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na kolizję z istniejącymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi;
  3. Ostateczną wielkość rekuperatora (wydajność i spręż) należy zamówić po wykonaniu kanałów wentylacyjnych;
  4. Przy przejściach przez przegrody ppoż należy stosować przejścia pożarowe posiadające atesty ppoż o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody;
  5. Do podanych na rysunku średnic przewodów należy dodać izolację termiczną;
  6. Wentylację w pomieszczeniu wymiennikowni wykonać zgodnie z wytycznymi ZEC.

LEGENDA:	
<span style="color: red;">—</span>	instalacja nawiewny
<span style="color: blue;">—</span>	instalacja wywiewna
<span style="color: red;">✕</span>	anemostat nawiewny
<span style="color: blue;">✕</span>	anemostat wywiewny
<span style="color: green;">⬆</span>	kratka kompensacyjna

<b>BUDIMET</b> właściciel: Krzysztof Zalewski ul. Wiśłana 15B 78-200 Białogard tel: 883 727 580 email: budimet,bialogard@gmail.com	PROJEKTOWAŁ INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Daniel HUBERT upr. nr ZAP/0068/POOS/08 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
	SPRAWDZIŁ INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Adam WRÓBEL upr. nr ZAP/0210/POOS/10 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
	OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł ZDOLIŃSKI	PODPIS
OBIEKT BUDOWLANY: <b>Budynek biblioteki publicznej</b>		
INWESTOR: Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera ul. Kościelna 1 78-200 Białogard		
ADRES INWESTYCJI: Filia Biblioteczna nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera ul. Komara 25, 78-200 Białogard, dz. nr 206 obr. 0010 Białogard		
RYSUNEK: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru		
BRANŻA: INST. SANITARNE	FAZA PROJEKTU: PT	DATA: Wrzesień 2022 r.
SKALA: 1:100		NUMER RYSUNKU: WM1